



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Чебоксары

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, д. 111
тел. (8352)23-11-38, факс (8352)23-11-38, эл.адрес:ond-chbr@21.mchs.gov.ru

Предписание № 336/1/159

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа №54 с углубленным изучением отдельных
предметов» города Чебоксары Чувашской Республики**

*(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)*

1. В соответствии с: распоряжением (решением) начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии Иванова Анатолия Васильевича (главного государственного инспектора г. Чебоксары по пожарному надзору) от 26.08.2021 №336 (учетный номер выездной проверки в едином реестре проверок - 212105124684)
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)
2. Выездная проверка проведена в рамках: федерального государственного пожарного надзора (№006 в едином реестре видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена: старшим лейтенантом внутренней службы Ивановым Ильей Николаевичем, старшим инспектором отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственным инспектором г. Чебоксары по пожарному надзору)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №54 с углубленным изучением отдельных предметов» города Чебоксары Чувашской Республики, ИНН 2129039079; Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 139 Стрелковой Дивизии, д. 14 «а».

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

В соответствии с пунктом 1 части 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в целях устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности необходимо выполнить следующие мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

№	Мероприятия по устранению выявленного нарушения с указанием конкретного места выявленного нарушения	Обязательные требования, нормативный правовой акт и его структурные единицы, которыми установлено нарушенное обязательное требование	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты обеспечить автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ №1479 от 16.09.2020 г. п.26 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.</p>	25.07.2022	
2.	На объекте защиты система противопожарной защиты должна обеспечивать автоматическое открывание въездных ворот на проездах и подъездах (ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот не обеспечено, иные технические средства на проездах или дистанционное	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ №1479 от 16.09.2020 г. п.71 Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.</p>	25.07.2022	


устройство видео и аудио связи отсутствуют).			
--	--	--	--

Выполнение предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в установленный срок является обязательным для организаций и граждан.

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование предписаний об устранении выявленных нарушений. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственный инспектор г. Чебоксары по пожарному надзору)

старший лейтенант внутренней службы И.Н. Иванов
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ____ » _____ 202__ г. , _____ час. _____ мин.



Отметка об отказе в получении предписания: _____

_____ (должность, ФИО, дата, подпись должностного лица, проводившего проверку)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:
